



Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащитного и рудничного электрооборудования с опытно-экспериментальным производством

УкрНИИВЭ

Блок управления БК-1И

ПАСПОРТ

ИМШБ.656111.057 ПС

Украина

83052 г. Донецк ул. 50-й 1 вардейской дивизии, 17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

9/1

Блок управления БК-ИИ предназначен для управления по искробезопасным цепям реверсивными контакторами.

Маркировка взрывозащиты: ExiAIIС.

Климатические исполнения У, Т.

Категория размещения – 2 по ГОСТ 15150-69.

Свидетельство о взрывозащищенности _____

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный ток, А

20

Номинальное напряжение сети, В

380

Частота сети, Гц

50, 60

Масса, кг

2,5

Содержание драгоценных металлов:

Золото – 0,0063 г.

Серебро – 1,00 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Блок БК-ИИ, шт

2. Паспорт, шт

3. Инструкция по эксплуатации, экз 1 (на 5 блоков)**

4. Пост кнопочный ПИЖЦ.642254.005 или

ПИЖЦ.642254.004, шт*

* Поставляется по требованию заказчика

** При поставке не более 5 изд. в один адрес

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок БК-ИИ заводской номер 232 соответствует техническим условиям ТУ 16-87ИМШБ656111.057ТУ, законсервирован и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления и консервации 07.2014

Штамп ОТК

